

神戸の水道水質 毎月検査結果(令和元年6月)

検査場所	千苺系	阪神水道系	兵庫県営水道 (三田系)	兵庫県営水道 (神出系)	水質基準
検査月日	令和元年6月10日	令和元年6月18日	令和元年6月11日	令和元年6月18日	
気温	22.0	24.1	22.4	26.0	
水温	14.5	23.4	20.2	21.4	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH値	7.3	7.7	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.8	0.8	1.1	1.1	3 mg/L以下
塩化物イオン	9.7	13.6	15.8	13.5	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	26.4	40.3	33.1	39.6	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.10	0.08	0.17	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.8	0.6	0.6	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上  
平成31年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。