

神戸の水道水質 毎月検査結果(2023(令和5)年7月)

検査場所	千苺系	阪神水道系	兵庫県営水道 (三田系)	兵庫県営水道 (神出系)	水質基準
検査月日	2023年7月3日	2023年7月11日	2023年7月4日	2023年7月4日	
気温	29.5	29.8	27.3	30.8	
水温	18.0	25.6	22.9	22.4	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH値	7.4	7.6	7.4	7.3	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.9	0.7	1.2	1.1	3 mg/L以下
塩化物イオン	7.9	12.1	12.5	13.1	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	16.8	41.2	31.1	36.0	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.10	0.08	0.13	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.7	0.6	0.4	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上
2023年(令和5年)度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。